

# Gerätstückliste

novaTherm3310

Datum .....

- Preisanfrage
- Bestellung
- Liefertermin

Projekt/Anlage .....

Lieferadresse .....

(falls abweichend von Absender)

## Absender

Firma .....

## Empfänger

Sauter- Cumulus GmbH

Niederlassung / Außenbüro .....

Die mit A... gekennzeichneten Positionen sind optional bzw. alternativ aufgeführt und daher nicht zwingend erforderlich.

Schema BMKZ	Pos.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Stck.	Bemerkung
	1.0	NovaTouch – Set color	NOVATOUCH-COL	1	
	A1.1	NovaTouch – Set monochrom	NOVATOUCH-MON	1	
	1.2	EPROM	novaTherm-201	1	
<b>B1</b>	2.0	Außentemperaturfühler (Wand)	EGT301F101	1	
<b>B2-B4</b>	3.0	Stabfühler Vorlauftemperatur Heizkreise	EGT346F101	3	
<b>B2-B4</b>	4.0	Tauchrohr Messing	0364439120	3	
<b>B2-B4</b>	A4.1	Anlegefühler Vorlauftemperatur Heizkreise	EGT311F101	3	
<b>B5</b>	5.0	Stabfühler Rücklauftemperatur Wärmetauscher primär	EGT346F101	1	
<b>B5</b>	5.1	Tauchrohr Messing	0364439120	1	
<b>B6</b>	6.0	Stabfühler Boilertemperatur	EGT347F101	1	
<b>B6</b>	6.1	Tauchrohr Niro	0226811225	1	
<b>B6</b>	A6.2	Stabfühler Boilertemperatur	EGT348F101	1	
<b>B6</b>	A6.3	Tauchrohr Niro	0226811450	1	
<b>B7</b>	7.0	Stabfühler Vorlauftemperatur Wärmetauscher sekundär	EGT346F101	1	
<b>B7</b>	7.1	Tauchrohr Messing	0364439120	1	
<b>S1</b>	8.0	Sicherheitstemperaturbegrenzer Rücklauftemp. Max.-Begrenzung	RAK...	1	
<b>S1</b>	8.1	Tauchrohr Messing	0364439120	1	
<b>S2</b>	A9.0	Sicherheitstemperaturwächter Boiler	RAK82.4/3728M	1	
<b>S2</b>	A9.1	Spannband zur Montage als Anlege- thermostat (T<120°C)	0380696001	1	
<b>S2</b>	A9.2	Tauchrohr Niro	0226811120	1	
<b>S3-S5</b>	A10.0	Sicherheitstemperaturwächter Fuß- bodenheizkreise	RAK82.4/3728M	3	
<b>S3-S5</b>	A10.1	Tauchrohr Messing	0364439120	3	
<b>Y1</b>	11.0	HK- Regelventil als 3-Wegeventil DN.....; Kvs.....; PN.....	BXN.....F.....	1	Q: ..... kW dT: ..... K V: ..... m³/h
<b>Y1</b>	11.1	1 Verschraubung AG inkl. Dichtung	0361951...	3	
<b>Y1</b>	11.2	Antrieb Heizkreis- Regelventil	AVM114SF132	1	
<b>Y1</b>	A11.3	Zusatzmodul 3-Punkt- Ansteuerung	KRS-E08 HR3	1	

